

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ADELS-CONTACT
Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co
Buchholzstrasse 40 - 46
51469 Bergisch Gladbach

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link
900 Si x(RZ)x(.)x(DS)

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):2003-10; EN 60127-6:1994+ A1:1996+ A2:2003
DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2007-02; EN 60127-1:2006



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Dr. Schipper

Aktenzeichen: 253800-1170-0004 / 67099

File ref.:

Ausweis-Nr. 97185

Blatt 1

Certificate No.

Page

*Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 1996-12-11

(letzte Änderung/updated 2009-02-26)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

ADELS-CONTACT Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co, Buchholzstrasse 40 - 46, 51469 Bergisch Gladbach

Aktenzeichen / *File ref.*

253800-1170-0004 / 67099 / FG32 / EUL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2009-02-26 1996-12-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 97185.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 97185.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link
900 Si x(RZ)x(.)x(DS)

Typ(en) / *Type(s)*:

900 Si x(RZ)x(.)x(DS)

Bemessungsspannung 400V
Rated voltage

Bemessungsstrom 10A
Rated current

Maße in mm 5x20mm
Dimension in mm

Bemessungswert der zuf. Verlustleistung 2,5W
Rated power acceptance

Max. Umgebungstemp. f. unberührbare Teile 23°C
Max. ambient temp. f. inaccessible parts

Kategorie PC 1
Category

Schutzklasse I
Class

Verschmutzungsgrad 2
Degree of pollution

Überspannungskategorie II
Overvoltage category

Anmerkung mit Schraubklemmen nach DIN 60998-2-1
Remark with connection terminal plate according to

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
97185 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

ADELS-CONTACT Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co, Buchholzstrasse 40 - 46, 51469 Bergisch Gladbach

Aktenzeichen / *File ref.*

253800-1170-0004 / 67099 / FG32 / EUL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2009-02-26 1996-12-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 97185.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 97185.

Weitere Angaben
Further information

Anlage Nr. 1 - 3
Appendix No. 1 - 3

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

*This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
97185

Name und Sitz des Genehmigungsinhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

ADELS-CONTACT Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co, Buchholzstrasse 40 - 46, 51469 Bergisch Gladbach

Aktenzeichen / *File ref.*

253800-1170-0004 / 67099 / FG32 / EUL

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2009-02-26 1996-12-11

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 97185.

This supplement is part of the Certificate No. 97185.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link
900 Si x(RZ)x(.)x(DS)

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/ *Reference*
30000275

ADELS-CONTACT
Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co
Buchholzstrasse 40 - 46
D-51469 BERGISCH GLADBACH

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Testing and Certification Institute

Fachgebiet FG32

Section FG32